



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY  
HYGIENIC CERTIFICATE**

**HK/B/0074/01/2012**

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Elementy do systemów wentylacyjnych: AF 012/AF 012ECO – przewod  
elastyczny aluminiowy, AF 013/AF 013ECO i AF 019/AF 019ECO przewody  
elastyczne izolowane.  
Rękawy izolacyjne SLEEVE do rur.**

Zawierający / containing: **glin i inne składniki wg dokumentacji producenta**

Przeznaczony do / destined: **stosowania w kanałowych instalacjach wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych.**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie przewodów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym jest ona montowana. Przewody izolowane muszą być skutecznie zabezpieczone przed przedostawaniem się włókien wełny mineralnej do powietrza pomieszczeń wentylowanych. Stan powierzchni izolacji musi być kontrolowany raz w roku oraz po każdym czyszczeniu.

Wytwórca / producer: **G.L.V. INTERNATIONAL (1955) LTD w 1918 r  
MA'ALOT INDUSTRIAL AREA  
P.O. BOX 9017, 24952 IZRAEL.**

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:  
**Centrum Klima S.A.  
05-850 Ożarów Mazowiecki  
Wieruchów, ul. Sochaczewska 144**

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2017-06-16 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2017-06-16 or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 16 marca 2012

The date of issue of the certificate: 16th March 2012

Kierownik  
Zakładu Higieny Komunalnej

*Bożena Krogulska*  
dr Bożena Krogulska

Reprodukcja, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

prof. T. Podsiady