



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
– PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
– NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/B/0919/01/2009

ORYGINAL

Wyrób / product: **System Przewodów Elastycznych DEC.**
Przewody nieizolowane: ALUDEC AA3,ALUDEC2-45,ALUDEC 112,REGA
60,SEMIDEC DXD,PVC WHITE,GREYDEC 100,COMBIDEC:
2000,2100,2300,DEC FLEX SW,DEC FLEX SWE,DEC FLEX TW

Zawierający / containing: glin, poliester i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania w systemach klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania powietrznego w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektach przemysłowych i rolnych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- w zakładach opieki zdrowotnej tylko do obsługi pomieszczeń administracyjnych i technicznych. Przewody muszą być montowane w sposób umożliwiający kontrolę czystości całej powierzchni wewnętrznej oraz umożliwiający jej czyszczenie (lub ich wymianę).

Wytwórca / producer:

DUTCH ENVIRONMENT CORPORATION B.V.

NL -7500 AA Enschede

Ir. Hanlostraat 18 - 22, P.O. Box 35, Holandia

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

DUTCH ENVIRONMENT CORPORATION B.V.

NL-7500 Enschede

AA

Ir. Hanlostraat 18 - 22, P.O. Box 35, Holandia

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2014-06-30 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2014-06-30
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 30 czerwca 2009

The date of issue of the certificate: 30th June 2009

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Bożena Kroqulska
dr Bożena Kroqulska

proj. T. Podsiady